

k.ú. Prachatice

POZOR ▲▲▲

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A TYTO SÍTĚ V PRŮBĚHU VÝ - STAVBY PLNĚ RESPEKTOVAT !!!

Stávající podzemní inženýrské sítě byly zakresleny pouze orientačně podle podkladů jejich správců. Zemní práce provádět dle příslušných norem a předpisů, při křížení provádět zemní práce ručně, respektovat ČSN 73 6005 a řídit se pokyny správců sítí, jakožto i písemnými vyjádřeními, které jsou součástí PD.

POZNÁMKA:

Výkopy větší hloubky jak 1.0 m musí být paženy !!!!
Lože pod bet. desku hutnit dle ČSN 72 1006 na Edef=45 MPa, takéž hutnit i lože pod potrubí a zásypy v místech komunikace.
Nové osazené poklopy vstupních šachet osadit tak, aby korespondovaly s okolní plochou.
Kanalizace navržena z potrubí vč. tvarovek z PP typu Ultra Rib 2 (SN 12) - použít rozměrovou řadu dle DIN 16961 ("německá norma").
Kamenové potrubí v napojení na stáv. kanalizaci (Rida pevnosti: N, spojovací systém C.)
Přípojovací potrubí pro přípojky provedeno z PVC PIPE LIFE typu KGEM (SN 4).
Přípojky budou přípojeny na dna šachet.
Kanalizační přípojky větší ve spádu min. 2%.
Konce stávající kanalizace která bude zrušena a ponechána v zemi - budou zaslepeny zabetonováním.
Vzhledem k požadované zátěžové nosnosti v místech komunikace uvažován zásyp štěrkopískový (veškeru výkopovou zeminu tudíž počítáno odvést - fakturovat dle skutečnosti.)
Po provedení (před zákrytem zeminou) musí být provedeno geodetické zaměření kanalizace.
Provést kamerovou prohlídku navržené kanalizace.
Navržená kanalizace musí být provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanal. přípojky. Odzkoušena dle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.

AUTOR NÁVRHU:	Vladimír Jiráň	
ZODP. PROJEKTANT:	Vladimír Jiráň	
VYPRACOVALA:	Marie Žurovská	
STAVEBNÍK:	NEMOCNICE PRACHATICE, o.s. Nebohovská 1015, 383 01 Prachatice	
AKCE:	**Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice**	
VÝKRES:	**PODÉLNÝ PROFIL**	

VLADIMÍR JIRÁŇ
Vladimír Jiráň a Marie Žurovská
Skalka 701
383 01 Prachatice
IČO 128 78 901
tel. 388312058
e-mail: v.jiran@yahoo.com

DATUM:	05/2017
STUPEŇ:	DSP
FORMÁT:	07 x 44
měřítko:	č.výkresu
1:200/100	5